Dokument podpisany
przez Leszek Błachnio
Data: 2019.04.11
13:18:50 CEST

Wyniki badania wody w ramach monitoringu kontrolnego
I kwartał 2019 rok

	Jednostka	SUW Serock-Pułtuska	Ośrodek Sportu-Pułtuska	Sklep NETTO	Sklep „Mrówka" Serock Warszawska	Warsztat Samochodowy - Szaniawskiego	SUW Stasi Las	Sklep Wielobranżowy Stasi Las-Długa	SUW Jachranka	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wola Kiełpińska	Sklep Wielobranżowy Jachranka-Zegrzyńska	SUW Stanisławowo	Dom prywatny Stanisławowo	Gospodarstwo Rolne Zalesie Borowe	SUW Skubianka	Warsztat Samochodowy Skubianka	SUW Borowa Góra-Lipowa	Budynek Firmy Borowa Góra	Przedszkole Samorządowe Zegrze-Oficerska	SUW Jadwisin	Szkoła Podstawowo Jadwisin	SUW Wierzbica	Restauracja Złoty Lin Wierzbica	SUW Łacha	Sklep Ogólnospożywczy Łacha-Mazowiecka	Sklep Wielobranżowy Nad Bugiem	Dębinki – dom prywatny	wymagania
Bakterie coli	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
mikroorganizmy	jtk/1ml	25	12	18	25	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	135	114	156	13	41	4	0	11	12	11	5	-
jon amonowy	mg/l	< 0,13	0,13	< 0,13	0,13	0,18	< 0,13	0,19	0,14	0,18	0,16	0,23	0,18	< 0,13	< 0,13	0,21	0,13	0,15	< 0,13	0,19	< 0,13	0,39	< 0,13	0,17	0,20	< 0,13	0,15	0,50
Barwa	mg pt/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<7	<5	<5	<10	5	6	<5	<5	-
Mętność	NTU	0,12	0,58	0,63	1,6	0,11	0,12	1,8	0,12	0.40	0,22	0,15	0,19	0,70	0,28	4,4	0,32	0,29	0,33	0,40	0,59	0,13	0,26	0,31	0,56	0,24	0,36	1,0
pH	-	7,6	7,7	7,7	7,9	7,6	7,7	7,6	7,6	7,5	7,5	7,6	7,6	7,5	7,8	7,6	7,9	7,9	7,7	7,7	7,8	7,6	7,7	7,7	7,7	7,6	7,6	6,5-9,5
Przewodność elektryczna	µS/cm	551	621	541	457	546	905	778	569	589	553	619	588	623	581	582	594	579	1205	589	609	540	432	453	450	461	503	2500
Smak	TFN	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
Zapach	TON	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	

Wyniki badania wody w ramach monitoringu kontrolnego
I kwartał 2019 rok