Dokument podpisany przez
Leszek Błachnio
Data: 2022.04.05 12:08:56 CEST

Wyniki badania wody w ramach monitoringu kontrolnego
I kwartał 2022 rok

	Jednostka	SUW Serock-Nasielska	Serock Szkoła Podstawowa	Karolino Ul. Babie lato 2	Sklep NETTO	Sklep „Mrówka" Serock Warszawska	Warsztat Samochodowy - Szaniawskiego	SUW Stasi Las	Sklep Wielobranżowy Stasi Las-Długa	SUW Jachranka	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wola Kiełpińska	Sklep Wielobranżowy Jachranka-Zegrzyńska	SUW Stanisławowo	Dom prywatny Stanisławowo	Gospodarstwo Rolne Zalesie Borowe	Warsztat Samochodowy Skubianka	SUW Borowa Góra-Lipowa	Budynek Firmy Borowa Góra	Przedszkole Samorządowe Zegrze-Oficerska	SUW Jadwisin	Jadwisin IHAR ul. Szaniawskiego	SUW Wierzbica	Restauracja Złoty Lin Wierzbica	SUW Łacha	Sklep Ogólnospożywczy Nowa Wieś ul. Serocka	Sklep ogólnospożywczy Łacha, Mazowiecka	wymagania
Bakterie coli	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikroorganizmy	jtk/1ml	121	82	0	75	80	112	11	0	11	47	12	14	12	0	11	11	12	176	22	0	0	0	> 300	> 300	> 300	-
jon amonowy	mg/l	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	0,50
Barwa	mg pt/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	9	7	-
Mętność	NTU	0,34	0,20	0,20	0,16	0,27	0,28	0,34	0,44	0,26	0,32	0,21	0,19	0,44	0,24	0,35	0,22	0,28	0,30	0,85	0,91	0,32	0,14	0,27	0,15	0,25	1,0
pH	-	8,0	7,9	7,4	7,9	7,8	7,9	7,4	7,5	7,4	7,6	7,3	7,3	7,3	7,3	7,4	7,5	7,4	7,6	7,4	7,4	7,4	7,3	7,4	7,4	7,4	6,5-9,5
Przewodność elektryczna	µS/cm	454	472	508	462	460	451	573	568	556	589	547	515	519	522	532	512	517	521	528	525	582	579	482	479	476	2500
Smak	TFN	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
Zapach	TON	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	