Dokument podpisany
przez Leszek Błachnio
Data: 2023.03.30
11:42:17 CEST

Wyniki badania wody w ramach monitoringu kontrolnego
I kwartał 2023 rok

	Jednostka	SUW Serock-Nasielska	SUW Pułtuska	Serock Przedszkole	Karolino Ul. Babie lato 2	Sklep NETTO	Sklep „Mrówka" Serock Warszawska	Warsztat Samochodowy - Szaniawskiego	SUW Stasi Las	Sklep Wielobranżowy Stasi Las-Główna	SUW Jachranka	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Sklep Wielobranżowy Jachranka-Zegrzyńska	SUW Stanisławowo	Dom prywatny Stanisławowo	Gospodarstwo Rolne Zalesie Borowe	Warsztat Samochodowy Skubianka	SUW Borowa Góra-Lipowa	Budynek Firmy Borowa Góra	Przedszkole Samorządowe Zegrze-Oficerska	SUW Jadwisin	Szkoła Podstawowa Jadwisin.	Jadwisin IHAR ul. Szaniawskiego	SUW Wierzbica	Restauracja Złoty Lin Wierzbica	SUW Łacha	Sklep Ogólnospożywczy Nowa Wieś ul. Serocka	Sklep ogólnospożywczy Łacha, Mazowiecka	wymagania
Bakterie coli	jtk/ 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	jtk/ 100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikroorganizmy	jtk/ 1ml	0	20	0	0	93	55	47	11	15	0	0	0	59	49	0	44	49	15	11	42	25	31	0	0	85	107	98	-
jon amonowy	mg/ l	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	0,22	0,21	< 0,13	< 0,13	0,21	0,15	0,20	< 0,13	0,16	0,22	0,18	0,16	0,23	0,23	0,26	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	< 0,13	0,50
Barwa	mg pt/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	6	5	<5	<5	5	<5	<5	<5	<5	9	<5	-
Mętność	NTU	0,10	1,2	1,1	0,15	0,28	0,30	< 0,10	< 0,10	0,28	< 0,10	0,26	< 0,10	0,11	0,20	0,50	0,15	0,11	0,12	0,11	0,86	0,67	0,94	0,56	0,62	0,48	0,17	0,27	1,0
pH	-	8,0	7,9	7,9	7,8	8,0	8,0	8,0	7,7	7,6	7,6	7,5	7,6	7,5	7,6	7,8	7,5	7,9	7,9	7,7	7,8	7,8	7,7	7,8	7,8	8,0	8,0	8,0	6,5-9,5
Przewodność elektryczna	µS/ cm	88	461	456	461	93	93	112	908	787	567	595	547	614	596	462	487	588	574	1203	574	602	597	457	434	334	336	362	2500
Smak	TFN	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
Zapach	TON	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	